

Energiutredning/Energideklaration

Ägarens namn:	Robin & Chrissie Boström
Fastighetsbeteckning:	Nyckleby 1:25
Adress:	Nyckleby Ellbo
Postadress:	461 91 Upphärad
Energiutredningen utförts av:	Fukt och Byggkonsult AB
Energiexpert:	Richard Gustavsson
E-postadress:	richard@fuktochbyggkonsult.se



Uppvärmad area:	136 m ²
Uppvärmning:	Elpanna
Inköp av energi inkl hushållsel:	22 520 kWh/år
Byggnadens primärenergianvändning:	40 085 kWh/år
Byggnadens primärenergital:	295 kWh/m ²
Referensvärde 1 (nybyggnadskrav):	90 kWh/m ²
Energiklass:	G