

Energiutredning/Energideklaration

Ägarens namn:	A Voang Lam
Fastighetsbeteckning:	Slätten 1:15
Adress:	Stendammen 110
Postadress:	463 93 Västerlanda
Energiutredningen utförts av:	Fukt och Byggkonsult AB
Energiexpert:	Richard Gustavsson
E-postadress:	richard@fuktochbyggkonsult.se



Uppvärmad area:	110 m ²
Uppvärmning:	Direktverkande el
Inköp av energi inkl hushållsel:	13 366 kWh/år
Byggnadens primärenergianvändning:	15 457 kWh/år
Byggnadens primärenergital:	141 kWh/m ²
Referensvärde 1 (nybyggnadskrav):	95 kWh/m ²
Energiklass:	E