



Brf Kilen 5

Vasavägen 28 A-B-C-D-E

Injustering av radiatorventiler

Av: Hicham Oudada



Tekniker: Hicham Oudada

[illegible]



Injusterings datum: 2022-09-19

Efterkontroll: 2023-02-09

Fastighet: Vasavägen 28 Port B

Tekniker: Hicham Oudada

Lägenhetsinnehavare Lgh. nr / Rumstyper.	Beräknad effekt w	Radiatorventil			Noteringar/anmärkningar
		Inställd	Kv värde	Rum °C	
1101					
Kök	608	1,40	0,12	19,5	Luft i radiatoren-luftades
Vrum	768	1,40	0,13	19,2	Luft i radiatoren-luftades
Vrum	720	1,40	0,13	19,3	Luft i radiatoren-luftades
Vrum	760	1,40	0,13	19,2	Luft i radiatoren-luftades
Sov	760	1,40	0,13	19,1	Luft i radiatoren-luftades
Hall	450	1,20	0,08	19,1	Rad helt kall-luftades
1102					
Sov	450	1,20	0,08	19,1	Termostaten nedvriden
Sov	450	1,20	0,08	19,1	Termostaten nedvriden
Vrum	576	1,40	0,12	19,2	Termostaten nedvriden
Kök	576	1,40	0,12	19,5	Termostaten nedvriden
Kök	450	1,20	0,12	19,5	Termostaten nedvriden
Vrum	760	1,40	0,13	19,6	Termostaten nedvriden
Vrum	760	1,40	0,13	19,6	Termostaten nedvriden
Sov	760	1,40	0,13	19,1	Termostaten nedvriden
Sov	760	1,40	0,13	19,1	Termostaten nedvriden
Sov	625	1,40	0,12	19,1	Termostaten nedvriden
1001					
Sov	450	1,20	0,08	20,6	
Sov	608	1,40	0,12	20,5	
Sov	608	1,40	0,12	20,4	
Vrum	450	1,20	0,08	20,8	
Vrum	450	1,20	0,08	20,9	
Kök	500	1,30	0,10	21,0	
Lght C					
Vrum	1709	1,90	0,33	20,5	
Sov	1152	1,60	0,20	20,6	
Lght D					
Vrum	1709	1,90	0,33	20,5	
Sov	1152	1,60	0,20	20,8	
Lght E					
Vrum	1709	1,90	0,33	19,2	Termostaten nedvriden
Sov	1152	1,60	0,20	19,1	Termostaten nedvriden
Trapphus	390	1,20	0,08	16,8	Termostaten nedvriden
Trapphus	390	1,20	0,08	16,5	Termostaten nedvriden

Dimensionerande teknisk data.Temperaturer:

Dimensionerande utomhustemperatur (DUT). - 18°C

Dimensionerande rumstemperatur i lägenheter och lokaler. +21°C+/-1

Dimensionerande rumstemperatur i trapphus och dylikt. +18°C

Temperaturer försörjningssystem:Värme sekundär, radiatorer 70/50 - ΔT 20°C**Egenkontroll:**

Installation av nya radiatorventiler:52

Injusterade radiatorventiler: 52

Montering av termostater:52

Noteringar/anmärkningar:

Injustering av radiatorventiler:

Montering av termostater:

Luftning av radiatorer:

Anmärkningar redovisas i injusteringsprotokoll.

Injusteringsprotokoll följer vänstervärv i samtliga lägenheter.

Signaturer:

Hicham Oudada